

Самара
ЭСКО

**Энергосервисная
компания**

ООО «СамараЭСКО»

Юридический адрес:
443013, г. Самара, ул. Дачная, д.24,
помещение 21
тел./факс: (846) 973-50-41, 973-50-42
E-mail: 2001@samaraesco.ru

СОГЛАСОВАНО

Технический директор
ООО «СамараЭСКО»

М.Ю. Мишин

« _____ »
_____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
МУП «Мирненское ЖКХ»

В.А. Инчин

« _____ »
_____ 2018 г.

**Разработка электронной модели
системы водоснабжения
в селе Екатериновка
по договору № 424/18 от 26.11.18 г.**


От ООО «СамараЭСКО»:

Начальник ОИПиЭ

И.В. Жигульская

« _____ »

2018



3. Заключение

По результатам выполненного гидравлического расчета централизованной системы водоснабжения с. Екатериновка, можно сделать следующие выводы:

1. Существующий водозабор не справляется с нагрузкой. Из-за увеличения водопотребления жителями села и несанкционированных врезок в централизованный водопровод в летний период времени ощущается нехватка воды.

Необходимо провести работы по гидрогеологическому обследованию, для подтверждения возможности по увеличению забора воды и получения соответствующей разрешительной документации

2. Представленные Заказчиком данные позволяют сделать вывод о том, что подключение перспективных потребителей, в том числе 393 ИЖД на площадке №12 к существующей системе централизованного водоснабжения с. Екатериновка на сегодняшний день не возможно.

Вероятным решением может стать строительство отдельного ВЗУ для перспективных водопотребителей, в том числе 393 ИЖД на площадке №12.

Трассировку водопроводных сетей при подключении перспективных объектов водопотребления уточнить на стадии рабочего проектирования.

3. С целью обеспечения повышения надежности и бесперебойности системы водоснабжения с. Екатериновка целесообразно провести работы по замене исчерпавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов на новые.